

	<b>CÓDIGO</b>	GDP-OP-F-12
	<b>NOMBRE</b>	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	<b>VERSIÓN</b>	3

Día Operativo: 4-Jul-22

**CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN**

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	60,884.00	978.5	5,380.3	4.21
Estación de Distrito Trujillo GNC	0	-	-	4.22
Estación de Distrito Chimbote	177,062.10	2,793.7	6,555.9	5.92
Estación de Distrito Cajamarca	10,080.00	52.3	1,034.5	3.99
Estación de Distrito Chiclayo	0.00	-	-	4.49
Estación de Distrito Lambayeque	0.00	-	-	3.64
Estación de Distrito Chiclayo-Lambayeque GNC	42,293.00	235.0	8,910.0	4.49
Estación de Distrito Pacasmayo	5,649.00	14.1	456.3	3.67
Estación de Distrito Huaraz	4,121.00	7.8	613.2	3.91
Estación de Distrito Coishco	61,804.00	-	4,513.5	5.60
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>	<b>361,893.10</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	361,893.10	-	8,910.0	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones	Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: S. Trujillo		Nombre: F. Cruzado	

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.
- 

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.