

	<b>CÓDIGO</b>	GDP-OP-F-12
	<b>NOMBRE</b>	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	<b>VERSIÓN</b>	3

Día Operativo: 17-Jul-22

**CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN**

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	89,020.00	754.0	5,183.8	4.42
Estación de Distrito Trujillo GNC	0	-	-	4.20
Estación de Distrito Chimbote	54,294.67	17.0	2,629.6	5.96
Estación de Distrito Cajamarca	7,660.00	-	453.1	3.95
Estación de Distrito Chiclayo	11,465.00	-	1,770.0	3.53
Estación de Distrito Lambayeque	0.00	-	-	4.30
Estación de Distrito Chiclayo-Lambayeque GNC	27,707.00	-	5,642.0	4.93
Estación de Distrito Pacasmayo	1,397.00	-	210.1	3.44
Estación de Distrito Huaraz	3,319.00	-	450.4	3.77
Estación de Distrito Coishco	0.00	-	-	5.63
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>	<b>194,862.67</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

0.572241379

**CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	194,862.67	-	5,642.0	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones
Nombre: J. AGUILAR	

Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: F. Cruzado	

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.
- 

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.