

	<b>CÓDIGO</b>	GDP-OP-F-12
	<b>NOMBRE</b>	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	<b>VERSIÓN</b>	3

Día Operativo: 18-Jul-22

**CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN**

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	84,116.00	1,776.3	6,089.7	4.42
Estación de Distrito Trujillo GNC		-	-	4.20
Estación de Distrito Chimbote	39,521.00	16.2	3,465.9	5.96
Estación de Distrito Cajamarca	9,247.00	-	523.9	3.95
Estación de Distrito Chiclayo	11,925.00	-	1,955.0	3.53
Estación de Distrito Lambayeque	0.00	-	-	4.30
Estación de Distrito Chiclayo-Lambayeque GNC	27,801.00	1,235.0	4,263.0	4.93
Estación de Distrito Pacasmayo	5,030.00	19.0	501.8	3.44
Estación de Distrito Huaraz	3,938.00	-	528.0	3.77
Estación de Distrito Coishco	0.00	-	-	5.63
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>	<b>181,578.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	181,578.00	-	6,089.7	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones
Nombre: J. AGUILAR	

Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: F. Cruzado	

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.
- 

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.