

	<b>CÓDIGO</b>	GDP-OP-F-12
	<b>NOMBRE</b>	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	<b>VERSIÓN</b>	3

Día Operativo: 21-Jul-22

**CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN**

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	88,732.00	1,632.5	6,941.82	4.42
Estación de Distrito Trujillo GNC	0		-	4.20
Estación de Distrito Chimbote	137,074.70	42.4	6,221.98	5.96
Estación de Distrito Cajamarca	8,329.00	41.2	1,010.19	3.95
Estación de Distrito Chiclayo	0.00	-	-	3.53
Estación de Distrito Lambayeque	0.00	-	-	4.30
Estación de Distrito Chiclayo-Lambayeque GNC	48,806.00	1,236.0	3,660.00	4.93
Estación de Distrito Pacasmayo	4,743.00	-	426.00	3.44
Estación de Distrito Huaraz	3,979.00	-	542.39	3.77
Estación de Distrito Coishco	76,984.00	-	4,191.41	5.63
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>	<b>368,647.70</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	368,647.70	-	6,941.8	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones
Nombre: J. AGUILAR	

Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: F. Cruzado	

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.
- 

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.