

	<b>CÓDIGO</b>	GDP-OP-F-12
	<b>NOMBRE</b>	REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
	<b>VERSIÓN</b>	3

Día Operativo: 27-Jul-22

**CONDICIONES OPERATIVAS EN EL PUNTO DE RECEPCIÓN**

PUNTOS DE RECEPCIÓN	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación de Distrito Trujillo	90,212.00	1,387.8	8,936.4	4.33
Estación de Distrito Trujillo GNC	0.00	-	-	4.33
Estación de Distrito Chimbote	49,334.00	291.6	4,382.7	5.96
Estación de Distrito Cajamarca	8,526.50	43.0	538.3	4.00
Estación de Distrito Chiclayo	8,587.00	-	3,803.0	4.45
Estación de Distrito Lambayeque	0.00	-	-	4.39
Estación de Distrito Chiclayo-Lambayeque GNC	41,390.00	-	8,076.0	4.46
Estación de Distrito Pacasmayo	4,794.00	12.2	395.3	3.59
Estación de Distrito Huaraz	3,995.00	-	589.0	3.81
Estación de Distrito Coishco	266.00	-	578.5	5.49
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>	<b>207,104.50</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

**CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA A CONSUMIDORES**

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m <sup>3</sup> )	Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h)	Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h)	Presión de Entrega (barg)
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	207,104.50	-	8,936.4	N/A

Elaborado:	Analista de Operaciones	Aprobado por:	Jefe de Operaciones
Nombre: A. Aguilar		Nombre: F. Cruzado	

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 6:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las estaciones de regulación en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.
- La fuente de datos contenida en el presente reporte son los instrumentos y medidores del sistema de distribución.
- 

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta /Reporte Volumetrico no garantiza que sea el VIGENTE.